



# RPCA 製品審査基準 適合証明書

証明書番号 II 21-RM92 号

昭和コンクリート工業株式会社 殿

貴社の「大型ブロック積擁壁 ゴ・ブロック」は、当協会道路プレキャストコンクリート工技術審査委員会における審査の結果、下記のとおりRPCA製品審査基準に適合したことを証明します。

一般社団法人 道路プレキャストコンクリート製品技術協会

会 長 棚 橋



記

## 1. 基本事項

製 品 名：大型ブロック積擁壁 ゴ・ブロック

製品区分：II群製品

もたれ式ブロック積擁壁（基本形）

証明書有効期間：2022年4月1日～2025年3月31日

## 2.申請区分

品種区分		申請区分	
製品区分	II群	重要度	重要度1
大分類	擁壁工	要求性能;常時	性能1
中分類	もたれ式ブロック積擁壁	要求性能;地震時	L1=性能1、L2=性能1
小分類	基本形	規格の範囲	直高=3000mm~10000mm、控長=600mm~5500mm
申請区分	製II-擁も-1	設置環境・条件	常時・地震時、盛土形状水平

## 3.製品審査結果

中項目	審査項目及び審査基準			判定	摘要条件	
	小項目	審査基準				
荷重	自重	単位体積重量	裏込め土	土質に合わせた単位体積重量であること。	clear	
			鉄筋コンクリート	実際の単位重量と同じであること。	clear	
			自重の考え方	製品重量+胴込重量+製品上の土重量	clear	
	土圧	主働土圧	土圧式	試行くさびによる。(道路土工擁壁工指針 P100,101の式)	clear	
			土圧の鉛直成分	試行くさびによる。(道路土工擁壁工指針 P100,101の式)	clear	
			土圧の作用高さ	試行くさびによる。(道路土工擁壁工指針 P100,101の式)	clear	
		安定計算	土圧の作用面	道路土工-擁壁工指針 P162~166	clear	
			壁面摩擦角	道路土工-擁壁工指針 P162~166	clear	
			構造計算	土圧の作用面	道路土工-擁壁工指針 P166	clear
	載荷重		荷重	車道は10kN/m <sup>2</sup> 、歩道は3.5kN/m <sup>2</sup> (道路PCa工指針擁壁編 [17] 載荷重)	clear	
			載荷方法	車道は10kN/m <sup>2</sup> 、歩道は3.5kN/m <sup>2</sup> (道路PCa工指針擁壁編 [17] 載荷重)	clear	
	地震荷重		設計水平震度	地域補正係数・地盤種別は適切であること。	clear	
荷重の組合せ	常時の作用	自重+載荷重+土圧	道路PCa工指針擁壁編 [15] 3.2.1 一般及び3.2 設計に用いる荷重	clear		
	地震時の作用	自重+地震の影響+土圧	地震時土圧、慣性力は適切であること。	clear		
材料及び設計諸定数	コンクリート	設計基準強度	製品:道路PCa工指針コンクリート編[3] 2.1 コンクリート	clear		
			胴込め: $\sigma_{ck} = 21\text{N/mm}^2$ 以上	clear		
	裏込め土		土質に合わせた単位体積重量であること。	clear		
	土の単位体積重量 $\gamma$		$\gamma = 20\text{kN/m}^3$ 、 $\phi = 35^\circ$ (礫質土) $\gamma = 19\text{kN/m}^3$ 、 $\phi = 30^\circ$ (砂質土) $\gamma = 18\text{kN/m}^3$ 、 $\phi = 25^\circ$ (粘性土)	clear		
	内部摩擦角 $\phi$ 、土質			clear		
	基礎地盤の土質定数	基礎地盤の許容支持力度	擁壁底面と地盤との摩擦係数 $\mu$	$\mu = \tan \phi$ 及び擁壁工指針解表4-9による。 $\mu = 0.6$ 以下	clear	
			基礎地盤の許容支持力度	礫質土: $q_a = 600(300)$ 砂質土: $q_a = 300(200)$ 粘性土: $q_a = 200(100)$	clear	
割増し係数			地震時等に使用する係数を確認	clear		
許容応力度	胴込め、裏込めコンクリート部(無筋)	コンクリートの許容曲げ圧縮応力度	$\sigma_{ca} = \sigma_{ck}/4$ ( $\leq 5.5$ )	clear		
		コンクリートの許容曲げ引張応力度	$\sigma_{ta} = \sigma_{ck}/80$	clear		
		コンクリートの許容せん断応力度	$\tau_a = \sigma_{ck}/100 + 0.15$	clear		
安定性の照査	滑動	安全率	常時; $F_a \geq 1.5$ 、地震時; $F_a \geq 1.2$	clear		
	転倒	合力の作用位置	常時; B/6以内、地震時; B/3以内	clear		
	支持力	常時: 支持力	常時; $q \leq q_a$ 安全率3	clear		
		地震時: 支持力	地震時; $q \leq q_a$ 安全率2	clear		
部材の安全性の照査	解析方法		許容応力度法	clear		
	構造耐力	擁壁本体	曲げモーメント	$\sigma_c \leq \sigma_{ca}$ 、 $\sigma_t \leq \sigma_{ta}$	clear	
			せん断力	$\tau_c \leq \tau_a$	clear	
耐久性		場所打ち部の純かぶり	場所打ち部分は70mm以上	clear		
構造細目	水抜き孔の径、配置状況		擁壁に2~3m <sup>2</sup> に1カ所の割合で内径5~10cm程度水抜き穴を設置していること。	clear		

## 3.製品審査結果

審査項目及び審査基準			判定	適要条件
中項目	小項目	審査基準		
その他の仕様	擁壁の根入れ	根入れDf	基礎コンクリート上面から50cm以上確保	clear
	基礎コンクリート	設計基準強度	設計・施工要領等に記述があること。道路PCa工指針擁壁工編 [36] 5.2.3	clear
		厚さ	配置上の留意点及び[40] (3)基礎の検討	clear
	基礎材	使用材料	設計・施工要領等に記述があること。道路PCa工指針擁壁工編 [36] 5.2.3	clear
		厚さ	配置上の留意点及び[40] (3)基礎の検討	clear
	排水工	排水工の形状	道路PCa工指針 第4編 擁壁工 3.7排水工 [28] ~	clear
	設計条件以外での対応		設計要領に記述があること。	clear
異形品の対応	底版斜切り・開口等	設計要領に記述があること。	clear	
施工	施工マニュアル	施工の手順	施工マニュアル等に記述があること。	clear
		施工上の留意点	施工マニュアル等に記述があること。	clear
		施工上の適用条件	施工マニュアル等に記述があること。	clear
製品の品質	外観	検査頻度・方法・項目、判定基準、不合格の処置を規定していること。 (道路PCa工指針 第4編 擁壁工 [42]~[43] 道路PCa工指針 第3編 製造 [16]~[17] 第3章 検査)	clear	
	形状寸法	検査頻度・方法、測定箇所、形状寸法及び寸法許容差、判定基準、不合格の処置を規定していること。 (道路PCa工指針 第4編 擁壁工 [42]~[43] 道路PCa工指針 第3編 製造 [16]~[17] 第3章 検査)	clear	
	コンクリートの圧縮強度	試験頻度・方法、判定基準、不合格の処置を規定していること。 (道路PCa工指針 第4編 擁壁工 [42]~[43] 道路PCa工指針 第3編 製造 [16]~[17] 第3章 検査)	clear	
材料の品質	品質	使用する材料の品質を規定していること。 (道路PCa工指針 第4編 擁壁工 [42]~[43] 道路PCa工指針 第3編 製造 [5]~[9] 第2章 道路PCa製品の製造 2.1 製造方法 2.1.2 材料の受入と貯蔵)	clear	
	受入検査	検査頻度・方法・項目、判定基準、不合格の処置を規定していること。 (道路PCa工指針 第4編 擁壁工 [42]~[43] 道路PCa工指針 第3編 製造 [5]~[9] 第2章 道路PCa製品の製造 2.1 製造方法 2.1.2 材料の受入と貯蔵)	clear	
	貯蔵	貯蔵の管理方法を規定していること。 (道路PCa工指針 第4編 擁壁工 [42]~[43] 道路PCa工指針 第3編 製造 [5]~[9] 第2章 道路PCa製品の製造 2.1 製造方法 2.1.2 材料の受入と貯蔵)	clear	

審査委員会

委員長

宮川豊章

